

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

0996\DC\REA\22

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

29/07/2022

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

BATTENS 30

CLIENTE / CUSTOMERForMe Srl
S.S. 275 km. 14,400
73030 SURANO (LE)**NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD**

EN 13823:2020 - Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

0996\DC\REA\22

29/07/2022

Dati generali / General data

Data ricevimento campione / Date of test specimen arrival: 05/07/2022

Data accettazione campione /Date of test specimen acceptance: 05/07/2022

Data inizio prove / Test beginning date: 20/07/2022

Data fine prove / Test end date: 20/07/2022

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia

Deviazione dai metodi di prova/ Deviations from test methods: NO/NO

Campionamento/Sampling

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The initial sampling has been done by the customer.

Campioni analizzati / Samples tested:

3 provette campione denominate / 3 specimens of sample identified:


BATTENS 30

Descrizione : Sistema di rivestimento in alluminio composto da una gamma di profili da 25 mm, distanziatori universali da 20 mm verniciati a polvere base poliesteri.

Description : Aluminum coating system consisting of a range of 25 mm profiles, universal 20 mm polyester-based powder-coated spacers.

Spessore / Thickness : 1,5 mm

Massa areica / Mass per area: 10,8 kg/m² (vernice/paint 200 g/m²)



Tipo di substrato: Calcio silicato conforme alla norma EN 13238:2010.

Substrate type: Calcium silicate complying to standard EN 13238:2010.

Allestimento del campione: Campione spaziato 40 mm dal sottofondo.

Specimen mounting and fixing: Sample spaced 40 mm from the substrate.

Condizionamento secondo EN 13238: 23 °C - 50 % u.r. fino a massa costante.

Conditioning compliing EN 13238: 23 °C - 50 % r.h. until constant mass.

Dichiarazioni / Statement

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested specimen

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent of the test center managing director

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet.

I risultati di prova si riferiscono esclusivamente al comportamento dei provini di un materiale nelle particolari condizioni della prova; essi non sono destinati ad essere l'unico criterio per la valutazione della pericolosità potenziale del materiale in opera. / The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

Fotografie / Photographs:



Vista frontale ala lunga
Long wing front view



Angolo verticale esterno dell'ala lunga
Long wing vertical outer edge


Risultati / Results:

Metodo di prova / Test method: EN 13823:2020

Identificazione provetta Specimen identification	FIGRA 0.2MJ/0.4MJ [W/s]	THR [MJ]	LFS [Si/Yes – No/No]	SMOGRA [m ² /s ²]	TSP [m ²]	FDP [No/No - <10s - >10s]
1	66,0 a/at 549s 66,0 a/at 549s	3,1	No/No	8,2	30,5	No/No
2	22,6 a/at 828s 22,6 a/at 828s	2,5	No/No	7,9	71,9	No/No
3	20,2 a/at 489s 16,7 a/at 660s	0,9	No/No	7,8	65,8	No/No
Media Average	36,3 35,1	2,2	No/No	8,0	56,1	No/No

FIGRA = fire growth rate index; THR = total heat release; LFS = lateral flame spread; SMOGRA = smoke growth rate index; TSP = total smoke production; FDP = flaming droplets or particles

**DATA
Date**
29/07/2022
**Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire**
Dr. Lorenzo Zavaglio

**BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment**
Ing. P. Fumagalli


Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature and it's valid from the date of affixing the digital signature.

SBI Test Report			Laboratory: CSI S.p.A. Product: BATTENS 30		
			Test no.	Test date:	Print date:
			1	20/07/2022	20/07/2022
Test condition	Check points		Results		
Baseline duct temp. $_{(t=30-90)}$ [K]	297.99	HRR _{av, burner} [KW]	30.318	FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s]	66.0
Ambient pressure. [Pa]	101770	HRR _{std, burner} [KW]	0.305	FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s]	66.0
Humidity [%]	45	CO ₂ /O ₂ Ratio _{burner}	0.547	THR ₆₀₀ [MJ] *	3.1
		SPR _{av, burner} [m ² /s]	0.022	Lateral flame spread (LFS) reach the edge?	No
		SPR _{std, burner} [m ² /s]	0.004	SMOGRA [m ² /s]	8.2
k _c	0.8700			TSP ₆₀₀ [m ²] *	30.5
k _D	1.2400	Ambient temp. $_{(t=30-90)}$ [K]	297.80	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)?	No
E' [KJ/m ³]	17200	No. of acceptable thermocouples	3	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)?	No
Duct diameter: [m]	0.315	Minimum for flow [m ³ /s]	0.5555	Time to FIGRA _{0.2} [s] *	249
		Maximum for flow [m ³ /s]	0.6257	Time to FIGRA _{0.4} [s] *	249
		Burner response time [s]	12	Tig (2*6KW) [s] *	177
				* After ignition of main burner	
Baseline O ₂ $_{(t=30-90)}$ [%]	20.6554			Synchronisation information	
Baseline O ₂ $_{(t=30-90)}$ [%]	20.9476	End data O ₂ [%]	20.9325	T-Duct (2.5 K drop from baseline)	318.54 303
Baseline CO ₂ $_{(t=30-90)}$ [%]	0.0763	End data CO ₂ [%]	0.0801	O ₂ (0.05% rise from baseline)	20.6786 303
Baseline light signal $_{(t=30-90)}$	100.0424	End data light signal	100.2193	CO ₂ (0.02% drop from baseline)	0.2233 303
		Main burner average (390-450s)			
		SPR _{av, main burner} [m ² /s]	0.057		
		SPR _{std, main burner} [m ² /s]	0.007		

HRR, THR and FIGRA values (Zoom)

HRR, THR and FIGRA values

SPR, TSP and SMOGRA values (alternative baseline method)

SBI Test Report			Laboratory: CSI S.p.A. Product: BATTENS 30		
			Test no.	Test date:	Print date:
			2	20/07/2022	20/07/2022
Test condition	Check points		Results		
Baseline duct temp. $_{(t=30-90)}$ [K]	301.71	HRR _{av, burner} [KW]	30.541	FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s]	22.6
Ambient pressure. [Pa]	101787	HRR _{std, burner} [KW]	0.406	FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s]	22.6
Humidity [%]	40	CO ₂ /O ₂ Ratio _{burner}	0.551	THR ₆₀₀ [MJ] *	2.5
k _c	0.8700	SPR _{av, burner} [m ² /s]	0.025	Lateral flame spread (LFS) reach the edge?	No
k _D	1.2400	SPR _{std, burner} [m ² /s]	0.004	SMOGRA [m ² /s*]	7.9
E' [KJ/m ³]	17200	Ambient temp. $_{(t=30-90)}$ [K]	298.13	TSP ₆₀₀ [m ²] *	71.9
Duct diameter: [m]	0.315	No. of acceptable thermocouples	3	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)?	No
		Minimum for flow [m ³ /s]	0.5656	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)?	No
		Maximum for flow [m ³ /s]	0.6294	Time to FIGRA _{0.2} [s] *	528
		Burner response time [s]	6	Time to FIGRA _{0.4} [s] *	528
				Tig (2*6KW) [s] *	300
				* After ignition of main burner	
Baseline O ₂ $_{(t=30-90)}$ [%]	20.6269	Synchronisation information			
Baseline O ₂ $_{(t=30-90)}$ [%]	20.9506	End data O ₂ [%]	20.9441	T-Duct (2.5 K drop from baseline)	Baseline 322.06 Last point 312
Baseline CO ₂ $_{(t=30-90)}$ [%]	0.0762	End data CO ₂ [%]	0.0758	O ₂ (0.05% rise from baseline)	20.6758 312
Baseline light signal $_{(t=30-90)}$	100.0248	End data light signal	99.9199	CO ₂ (0.02% drop from baseline)	0.2274 312
Main burner average (390-450s)					
		SPR _{av, main burner} [m ² /s]	0.057		
		SPR _{std, main burner} [m ² /s]	0.007		

HRR, THR and FIGRA values (Zoom)

HRR, THR and FIGRA values

SPR, TSP and SMOGRA values (alternative baseline method)

SBI Test Report			Laboratory: CSI S.p.A. Product: BATTENS 30		
			Test no.	Test date:	Print date:
			3	20/07/2022	20/07/2022
Test condition	Check points		Results		
Baseline duct temp. $_{(t=30-90)}$ [K]	302.24	HRR _{av, burner} [KW]	30.575	FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s]	20.2
Ambient pressure. [Pa]	101822	HRR _{std, burner} [KW]	0.361	FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s]	16.7
Humidity [%]	40	CO ₂ /O ₂ Ratio _{burner}	0.546	THR ₆₀₀ [MJ] *	0.9
		SPR _{av, burner} [m ² /s]	0.024	Lateral flame spread (LFS) reach the edge?	No
k _c	0.8700	SPR _{std, burner} [m ² /s]	0.003	SMOGRA [m ² /s]	7.8
k _{so}	1.2400			TSP ₆₀₀ [m ²] *	65.8
E' [KJ/m ²]	17200	Ambient temp. $_{(t=30-90)}$ [K]	298.63	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)?	No
Duct diameter: [m]	0.315	No. of acceptable thermocouples	3	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)?	No
		Minimum for flow [m ³ /s]	0.5908	Time to FIGRA _{0.2} [s] *	189
		Maximum for flow [m ³ /s]	0.6350	Time to FIGRA _{0.4} [s] *	360
		Burner response time [s]	9	Tig (2*6KW) [s] *	351
				* After ignition of main burner	
Baseline O ₂ $_{(t=30-90)}$ [%]	20.6203			Synchronisation information	
Baseline O ₂ $_{(t=30-90)}$ [%]	20.9541	End data O ₂ [%]	20.9488	T-Duct (2.5 K drop from baseline)	321.95 306
Baseline CO ₂ $_{(t=30-90)}$ [%]	0.0758	End data CO ₂ [%]	0.0781	O ₂ (0.05% rise from baseline)	20.6922 303
Baseline light signal $_{(t=30-90)}$	100.0635	End data light signal	99.9526	CO ₂ (0.02% drop from baseline)	0.2189 303
		Main burner average (390-450s)			
		SPR _{av, main burner} [m ² /s]	0.057		
		SPR _{std, main burner} [m ² /s]	0.007		

HRR, THR and FIGRA values (Zoom)

HRR, THR and FIGRA values

SPR, TSP and SMOGRA values (alternative baseline method)